Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2020 № 1533

г. Волгодонск

Об утверждении нормативов состава сточных вод для предприятий и организаций в системе канализации МУП «Водоканал» города Волгодонска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить нормативы состава сточных вод для предприятий и организаций в системе канализации МУП «Водоканал» города Волгодонска (приложение).

2 Всем предприятиям и организациям города, независимо от форм собственности, строго соблюдать нормативы состава сточных вод.

3 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 26.12.2018 № 3017 «О введении в действие нормативов сброса сточных вод, условий приема и контроля состава производственных сточных вод в системы канализации МУП «Водоканал» г. Волгодонска».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Администрация города Волгодонска
Верно
Ведущий специалист
распорядительных документов отдела
Л.И.Ивлиева
«07» 08. 2020 г.

Постановление вносит заместитель
главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

Приложение к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 07.08.2020 № 1533

Нормативы
состава сточных вод для предприятий и организаций
в системе канализации МУП «Водоканал» города Волгодонска

№ п/п	Наименование вещества (показателя)	Ед. изм.	Значение норматива состава сточных вод, H^i
1	2	3	4
1	pH	Ед. pH	6,5 – 8,5
2	Взвешенные в-ва	мг/дм^3	300
3	БПК$_5$	мг/дм^3	300
4	ХПК	мг/дм^3	500
5	Сульфид-ионы	мг/дм^3	0,06
6	Сухой остаток	мг/дм^3	847
7	Хлорид-ионы	мг/дм^3	147
8	Сульфат-ионы	мг/дм^3	100
9	Аммоний-ионы	мг/дм^3	25
10	Нитрит-ионы	мг/дм^3	-
11	Нитрат-ионы	мг/дм^3	-
12	Фосфор фосфатов	мг/дм^3	12
13	Железо общ.	мг/дм^3	0,9
14	Марганец	мг/дм^3	0,045
15	Медь	мг/дм^3	0,005
16	Цинк	мг/дм^3	0,02
17	Алюминий	мг/дм^3	0,15
18	АСПАВ	мг/дм^3	1,45
19	Фториды	мг/дм^3	0,37
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,65
21	Метанол	мг/дм^3	0,1
22	Формальдегид	мг/дм^3	0,09

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска
Верно
Главный специалист общего отдела
Л.И.Ивлиева
«07» 08. 2020 г.